



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6, тел.: 200-11-01, факс: 200-12-69 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru «Телефон доверия»: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Городецкому району**
606500, Городецкий район, г. Городец, ул. Кирова, 133, тел. (факс) 9-33-19 (код – 8-83161)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 169/1/62
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«10» декабря 2018 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45»
(МБДОУ «Детский сад № 45»)**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору Севастьянова Сергея Владимировича № 169 от «13» ноября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «19» ноября 2018 г. по «10» декабря 2018 г. государственным инспектором Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по Городецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области, капитаном внутренней службы Николаевым Родионом Юрьевичем проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» (МБДОУ «Детский сад № 45»), по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Заволжье, ул. Пушкина, д.15А совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 45» Романовой Ириной Борисовной, заместителем заведующей МБДОУ «Детский сад № 45» Волковой Татьяной Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, а именно:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
1-ый этаж здания детского сада				
1.	В дверном проеме выхода из технического помещения	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 –	30.11.2019 г.	

	(электроцитовая) не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа	ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № - 123); п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97*); п. 4.17, п. 5.2.6 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013)		
2.	В дверном проеме помещения складского назначения (кладовка для хранения мягкого инвентаря), расположенного в медицинском блоке не установлена противопожарная дверь 2-го типа	ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97*; п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	30.11.2019 г.	
3.	В дверном проеме складского назначения (склад для хранения продуктов) не установлена противопожарная дверь 2-го типа	ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97*; п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	30.11.2019 г.	
2-ий этаж здания детского сада				
4.	Дверь эвакуационного выхода из группы № 6 открывается не по направлению выхода из здания детского сада Ф 1.1	ст. 4, ст. 6, ст. 89 ФЗ № - 123; п. 6.17 Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97*); п. 4.2.6 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» (далее СП 1.13130.2009)	30.11.2019 г.	
5.	Дверь эвакуационного выхода из группы № 11 открывается не по направлению выхода из здания детского сада Ф 1.1	ст. 4, ст. 6, ст. 89 ФЗ № - 123; п. 6.17 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	30.11.2019 г.	
6.	Дверь эвакуационного выхода из группы № 12	ст. 4, ст. 6, ст. 89 ФЗ № - 123; п. 6.17 СНиП 21-01-97*;	30.11.2019 г.	

	открывается не по направлению выхода из здания детского сада Ф 1.1	п. 4.2.6 СП 1.13130.2009		
--	--------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Городецкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области,
государственный инспектор Городецкого района
Нижегородской области по пожарному надзору Николаев Р.Ю.
«10» декабря 2018 г.



(Handwritten signature)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):

и.о. заведующей МБДОУ "Детский сад № 45"
Волкова Л.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » 12 2018 г.



(Handwritten signature)
(подпись)